Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«07» июль 2025 г., 66250061000218536058
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» июль 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2507/004-66/46-ВИ/А
(дата и время составления акта)

г. Артемовский, ул. Коммунаров, 2
(место составления акта)

Акт профилактического визита
по инициативе контролируемого лица
(обязательный/по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 07 » июль 2025 г., № 2507/004-66/46-ВИ/Р, учетный номер проверки 66250061000218536058.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:
1. Пантюхин Сергей Валерьевич – начальник ОНД и ПР Режевского ГО, Артемовского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору)
2. Коростелев Илья Александрович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:
специалисты:
1. Не привлекаются
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):
1. Не привлекаются
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):
1. обл Свердловская, р-н Артемовский, г Артемовский, ул Мира, Строение 13
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АРТЕМОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОЧНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ" ИНН 6602001884, адрес регистрации юридического лица: 623780, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРТЕМОВСКИЙ, АРТЕМОВСКИЙ, УЛ МИРА, СТР. 13
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «11» июль 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «11» июль 2025 года, 14 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с "___" _____ _____ г., _____ час. _____ мин.

по "___" _____ _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

00 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «11» июль 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «11» июль 2025 года, 14 час. 30 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам профилактического визита установлено:

1. Не обеспечивается наличие и исправное состояние на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, отсутствуют приспособления для самозакрывания

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

2. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Документы не прилагаются

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

Профилактический визит в форме профилактической беседы инспектором по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(указывается способ проведения профилактического визита)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«07» июль 2025 г., 66250061000218536622
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» июль 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2507/004-66/47-ВИ/А
(дата и время составления акта)

г. Артемовский, ул. Коммунаров, 2
(место составления акта)

Акт профилактического визита по инициативе контролируемого лица
(обязательный/по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 07 » июль 2025 г., № 2507/004-66/47-ВИ/Р, учетный номер проверки 66250061000218536622.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:
1. Коростелев Илья Александрович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
2. Пантюхин Сергей Валерьевич – начальник ОНД и ПР Режевского ГО, Артемовского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:
специалисты:
1. Не привлекаются
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):
1. Не привлекаются
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):
1. обл Свердловская, р-н Артемовский, г Артемовский, ул Красный Луч, Дом 29
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АРТЕМОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОЧНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ" ИНН 6602001884, адрес регистрации юридического лица: 623780, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРТЕМОВСКИЙ, АРТЕМОВСКИЙ, УЛ МИРА, СТР. 13
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «11» июль 2025 года, 15 час. 00 мин.

по «11» июль 2025 года, 15 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с "___ " _____ _____ г., _____ час. _____ мин.

по "___ " _____ _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

00 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «11» июль 2025 года, 15 час. 00 мин.

по «11» июль 2025 года, 15 час. 30 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам профилактического визита установлено:

1. Не обеспечивается исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, допускается отключение отдельных линий (зон) защиты (шлейф № 1)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 55 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Перевод систем противопожарной зашиты с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 458 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту систем противопожарной защиты.

2. Допускается использование розеток с повреждениями

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Документы не прилагаются

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушений обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

Профилактический визит в форме профилактической беседы инспектором по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(указывается способ проведения профилактического визита)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Коростелев Илья Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Коростелев Илья Александрович - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83436325602, e-mail: ond-rezh@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2025/ 2026 учебному году

Составлен «11» июля 2025 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом образовательной организации):
Государственное автономное профессиональное общеобразовательное учреждение «Артёмовский колледж точного приборостроения»
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
Свердловская область, г. Артемовский, ул. Мира, д. 13
3. Фактический адрес:
г. Артемовский, ул. Мира, д. 13 (учебный корпус); г. Артемовский, ул. Красный Луч, д. 29 (общежитие).
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)
4. Год постройки здания
Ул. Мира, 13 – 1986 г., ул. Красный Луч, д. 29 – 1989 г.,
(при наличии нескольких зданий – перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Ежов Кирилл Сергеевич, 8(343)6322171, 8(912)6660606
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Ежов Кирилл Сергеевич, директор учреждения
(Ф.И.О., должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Насонова Анна Олеговна, заместитель директора по УР
(Ф.И.О., должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Соколова Наталья Андреевна, секретарь руководителя
(Ф.И.О., должность)

от Государственного пожарного надзора
Пантюхин Сергей Валерьевич
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области, начальник ПЦО по Артемовскому району
Тихонов Михаил Игоревич
от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области
Шлапко Сергей

7.4. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Трифонов Андрей Николаевич

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Государственное автономное профессиональное общеобразовательное учреждение «Артёмовский колледж точного приборостроения»
(полное наименование образовательной организации)
к 2025/ 2026 учебному году готова
(готова / не готова)

Председатель комиссии: Ежов К.С. _____(подпись)

Заместитель Председателя комиссии: Насонова А.О. _____(подпись)

Секретарь комиссии: Соколова Н.А. _____(подпись)

Члены комиссии: Шапкина С.А. _____(подпись)

Тихонов М.Ю. _____(подпись)

_____ _____(подпись)

Трифонов А.Н. _____(подпись)

Приложение
к Акту готовности
образовательной организации
Свердловской области
к 2025/2026 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	**Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области**		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Артемовский колледж точного приборостроения» № 421-Д от 29.11.2019
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Учебно – производственные мастерские ул. Молодежи,8 Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области №294 от 14.05.2012 г. Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области №3103 от 20.12.2013 г. Учебный корпус №1, учебно –производственные мастерские с гаражом ул. Мира,13 Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области №434 от 22.02.2000 г. Общежитие ул. Красный Луч,29 Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области №294 от 14.05.2012 г.

1	2	4	
		3	4
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Учебно – производственные мастерские ул. Молодежи,8 Свидетельство о государственной регистрации права: 66-66-35/660/2014-351 от 30.11.2015 г. Учебный корпус №1, учебно –производственные мастерские с гаражом ул. Мира,13 Свидетельство о государственной регистрации права: 66-01/35-06/2001-21 от 30.11.2015 г. Общежитие ул. Красный Луч,29 Свидетельство о государственной регистрации права: 66-66-35/020/2012-027
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1. Серия 66ЛО1 № 0004196, регистрационный № 14695 от 26 января 2012 г., выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, лицензия предоставлена на срок: бессрочно, с приложениями (выписка из реестра лицензий № Л035-01277-66/00195939). 2. Соответствует лицензии, Уставу; 3. Виды реализуемых образовательных программ: 15.02.16 Технология машиностроения; 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 43.01.09 Повар, кондитер; 15.01.38 Оператор наладчик металлообрабатывающих станков 4. № Л035-01277-66/00195939 от 21.04.2025 г.

1	2	5	
		3	4
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1. 15.02.16 Технология машиностроения; 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 43.01.09 Повар, кондитер; 15.01.38 Оператор наладчик металлообрабатывающих станков
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1. Программа развития Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Артемовский колледж точного приборостроения» на 2023-2030 год от 29.01.2025 протокол № 1
8.	Наличие плана работы образовательной организации на _____ учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Отсутствие
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1. 3 2. 1
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1. Одна смена 2. 400 человек из них; 18 классов + спортзал и библиотека 25 человек 3. 0

1	2	6	
		3	4
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1. 600 2. 16 3. 0 4. 0 5. 0
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1. По штатному расписанию всего 99,65 Администрация 7,0 Преподаватели 44,4 Воспитатели 1,0 Мастера производственного обучения 4,0 Научные работники 0 Медицинские работники 1,0 Иные работники 43,25 2. По факту-52: Администрация 3 Преподаватели 18,0 Воспитатели 0 Мастера производственного обучения 3 Научные работники 0 Медицинские работники 0 3. Иные работники 24
13.	**Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса**		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1. Акт № 1 от 23.06.2023 2. Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии от 02.09.2024 3. Акт допуска в эксплуатацию прибора

1	2	7	
		3	4
			учета воды от 19.03.2025 (мастерские Мира 13) Акт допуска в эксплуатацию прибора учета воды от 19.03.2025 (общежитие Красный Луч, 29) Акт допуска в эксплуатацию прибора учета воды от 04.04.2025 (основной корпус Мира, 13)
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Соответствует
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100%
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Соответствует
18.	**Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации**		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Наличие, готов
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Наличие
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Отсутствует
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт приемки спортивных сооружений и оборудования на готовность в 2025/2026 учебном году от 26.06.2025 №27 Акт о проведении испытаний и проверки гимнастических снарядов в спортивном зале учебного корпуса по ул. Мира 13 от 26.06.2025
23.	**Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации**		

1	2	3	4
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Отсутствуют
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ №55/од от 05.05.2025
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1. Обучен, №1233 от 12.05.2025 г. 2. Обучен, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 000370 от 27.03.2025 г. 3. Обучены 43 сотрудника 4. Обучены 136 студентов 5. 14.05.2025, приказ №59-ОД от 12.05.2025
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1. Достаточно. 2. В наличии. 3. Проверены: срок годности не истек
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны	1. Исправна 2. ООО «Спектр» №143 от 03.02.2025 г. 3. В наличии. 4. АГО «ВДПО» №24-СМ от 27.01.2025 г. 5. нет

1	2	9	
		3	4
		без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1. Исправно 2. Исправно
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Отсутствует
33.	**Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия**		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Отсутствует
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;	1) Август 2025 г. 2) Отсутствует 3) Август-Сентябрь 2025 г.

1	2	3	4
		3) обучение сотрудников	
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	1. Наличие столовая 2. Наличие 3. Отсутствуют 4. Заключен договор с ИП Мкртчян А.Ш. на организацию горячего питания от 20.08.2024 5. 225 человек, 50% 6. нет
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Наличие: 26.08.2025 и ноябрь 2025
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Наличие
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт проверки эффективности работы вентиляции от № 435 от 21.06.2023 г.

1	2	3	4
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1. наличие медицинского кабинета 2. договор об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении от 01.09.2022 3. нет
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	№02/04943-25, 02/04944-25 от 25.06.2025
42.	**Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19**		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Наличие
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	Наличие
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Наличие
46.	Обеспечение использования средств	наличие/отсутствие	Наличие

1	2	3	4
	индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток		
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Наличие
48.	**Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации**		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Нет
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	Согласован от 16.08.2024 года

1	2	3	4
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ №53-од от 05.05.2025 (Трифонов А.Н.)
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1. 2 2. 2 раза в год
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Наличие
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в ГАПОУ СО «АКТП»; Инструкция по организации пропускного и внутриобъектового режима в ГАПОУ СО «АКТП» Приказ №57/од от 05.05.2025
55.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1. Отсутствует 2. Договор об экстренном реагировании вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации № 005 от 09.01.2025 г. 3. Договор №40-ФП от 06.02.2025 на оказание услуг по физической охране объектов ГАПОУ СО «АКТП» лицензия на осуществление частной охранной деятельности № 2007 от 23.06.2014

1	2	3	4
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1. Наличие, исправна 2. Договор №005 от 25.01.2025 на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения 3. ООО ЧОП «Бриз», № 1676 от 01.02.2025 г.
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1. Наличие, исправна. 2. ООО «Спектр» №106 от 09.01.2025 г.
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Не требуется
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1. Установка по периметру и внутри здания. 2. 38 внутри здания, 18 по периметру. 3. Вывод изображения в помещение охраны. 4. ООО «Спектр» №81 от 03.02.2025 г.

1	2	3	4
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Наличие
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Наличие, пост охраны
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Наличие: Мира,13 – стационарный, Молодежи,8 и Красный луч,29 - ручные
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Наличие, исправно
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Не требуется
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Не требуется
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые	Не требуется

1	2	3	4
	скорости и (или) противотаранными устройствами	меры)	
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1. Наличие 2. Удовлетворительно
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Наличие, исправно
68.	**Раздел 8. Информационная безопасность**		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт № 36 от 11.06.2025 г.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Наличие.
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	140
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Наличие государственного контракта от 16.01.2025 №071/25/1 между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» (ЕСПД)
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1. ContentWasher; 2. Контент-фильтр установлен на компьютеры к которым есть доступ у всех
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Журнал контроля контентной фильтрации ГАПОУ СО «АКТП», (даты проверок с 15.04 по 30.06)
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ №79/од от 10.06.2025 г.
76.	**Раздел 9. Безопасность дорожного движения**		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного	1. № 80/од от 16.06.2025 г.

1	2	3	4
		движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	2. Отсутствует 3. Отсутствует 4. Отсутствует 5. Отсутствует 6. Договор №26-ПР от 09.01.2025 7. 16.11.2025 г. №ТТТ 7068131373 (дэу нексия) 30.07.2025 г. № ТТТ 7060023673 (уаз) 8. 1 водитель 9. 49 лет
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1. В наличии 2. Утвержден 16.08.2024 г. 3. Да 4. Да
79.	Наличие площадки по обучению детей	наличие/отсутствие	Отсутствует

1	2	3	4
	правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Наличие, 1
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1. Наличие 2. 4 3. Наличие
83.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Отсутствие
84.	**Раздел 10. Охрана труда**		
85.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ №87-К от 01.07.2022
86.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Отсутствует
87.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1. Обучение директора от 30.09.2022 №097-ОТ; Обучение заместителя директора от 30.09.2022 № 095-ОТ; 2. Обучение специалиста по охране труда от 30.09.2022 №096-ОТ
88.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Наличие

1	2	3	4
89.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	ИОТ 001-058
90.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Наличие
91.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный - однократно в течение месяца после подписания трудового договора. Первичный – один раз после вводного и перед допуском к работам или стажировке. Повторный – после первичного и через каждые 6 месяцев. Внеплановый и целевой – по необходимости
92.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1. 45 2. 45 3. 0 4. 2028 год
93.	**Раздел 11. Ремонтные работы**		
94.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Нет
95.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Ремонт кровли общежития (июнь, 2024)
96.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы	Ремонт спортзала; Ремонт аудиторий; Ремонт фонтана